



RGT
Skierniewice, dnia 23.02.2009r.

**Wójt
Gminy Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice**

Nasz znak: PSSE-ON-HŚ-485-1/ 29 /09

Na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007r. Nr 61, poz. 417) oraz ocen okresowych (rocznych) jakości wody w wodociągach zaopatrzenia zbiorowego i posiadanej dokumentacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2008r. na terenie Gminy Skierniewice:

1. Producenci i odbiorcy wody

Lp.	producenci wody zaopatrujący ludność	wielkość produkcji wody (średnioroczna m ³ /d)	liczba ludności zaopatrywana w wodę	procent ogółu mieszkańców
1.	Gmina Skierniewice ul. Reymonta 23 96-100 Skierniewice	214	2520*	37,1*
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 96-100 Skierniewice	--- **	3400*	50,1*

* - dane szacunkowe

** - produkcja poza terenem Gminy

2. Jakość wody

Na terenie gminy funkcjonują 3 wodociągi dostarczające zbiorowo wodę do spożycia W 2008r., w zakresie badanych parametrów jakości wody (po uzdatnieniu) w 2 wodociągach sporadycznie stwierdzano nieznaczne, ponadnormatywne ilości żelaza lub manganu. Notowane wielkości nie miały znaczenia zdrowotnego, przyczyniały się natomiast do niepożądanych zmian własności organoleptycznych wody – wzrostu barwy i mętności. Negatywne zjawiska mogły okresowo dotyczyć do 37% odbiorców. Nie stwierdzono wystąpienia przypadku skażenia bakteriologicznego wody dostarczanej konsumentom.

3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.

W stosunku do producentów wody nie prowadzono postępowań administracyjnych dot. poprawy jakości wody lub stanu sanitarno-technicznego urządzeń.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
[Signature]