



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W SKIERNIEWICACH**

96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33, woj. łódzkie

Tel. Cen. 468334600, 468334685. Fax 468333021. e-mail: psse.skierniewice@pis.gov.pl, www.psseskierniewice.pl

Patrycja Borkowska
AM

For. 4053. 1. 21. 2019

Skierniewice, dnia 06.11.2019r.

Nasz znak: PSSE.HŚ. 4852.21.13.19

**Wójt Gminy Skierniewice
ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice**

2019-11-12
[Signature]

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza
przydatność wody wodociągu Józefatów do spożycia
UZASADNIENIE**

W dniu 16.10.2019r. jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu komunalnego Józefatów czyli Gmina Skierniewice przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badań próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu 04.10.2019r. z wyjścia na sieć w budynku hydroforni i z punktu na sieci w budynku szkoły podstawowej w Żelaznej, sprawozdania z badań z dnia 10.10.19r. Nr 2161/2019-W-1 i Nr 2161/2019-2. Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A, w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach. W jednej próbie w sieci stwierdzono przekroczenie liczby bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml.

W dniu 22.10.2019r. Gmina Skierniewice przedstawiła PPIS w Skierniewicach wyniki powtórzonych badań próbek wody, pobranych w dniu 16.10.2019r. z trzech punktów na sieci tj. Szkoły Podstawowej w Żelaznej, Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej i w Rzeczkowie. W pobranych próbach nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i w ramach prowadzonego przez inspekcję sanitarną nadzoru stwierdza się, że jakość wody wodociągu Józefatów odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Skierniewicach

[Signature]
mgr inż. Justyna Łukasik



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE

niepodlega

OLKRA
STURCIE ODZYSKANIE
NAPRZĘCZENIE