

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
Nasz znak: PSSE-OL-HS-4852/20/10/14  
w Skierniewicach  
96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33  
tel. (046) 833-46-00, (046) 833-32-30  
fax (046) 833-30-21

URZĄD GMINY SKIERNIEWICE  
W P L Y N E Ł O  
2014 -07- (Skierniewice) dnia 15.07.2014r.  
Ilość zal. .... podpis .....  
D E C Y Z J A ..... 3531

2014-07-12.2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 nr 212 poz. 1263 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.), § 14 ust. 1 pkt 3 i § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz art. 104 kpa

### stwierdza

**warunkową przydatność wody z wodociągu Dębowa Góra do spożycia przez ludzi.**

Warunki przyznanego odstępstwa:

- zawartość manganu i żelaza w wodzie dostarczanej odbiorcom zostanie doprowadzona do poziomu określonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) w terminie 30 dni.
- eksploatujący urządzenie czyli Urząd Gminy Skierniewice jest zobowiązany do przedstawienia w tym okresie wyniku badania wody świadczącego o poprawie jakości pod względem zawartości w/w parametrów

### UZASADNIENIE


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach, działając na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. nr 123 poz. 858 z późn. zm.) w dniu 30.06.2014r. dokonał kontroli jakości wody (poboru próbek) z wodociągu Dębowa Góra. Próbkę pobrano z sieci w szkole podstawowej w Dębowej Górze. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań Nr PSSE-OL-505/334/2014 z dnia 10.07.2014r. stwierdził, że w stosunku do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61 poz. 417 z późn. zm.) woda dostarczana odbiorcom nie odpowiada wymogom pod względem zawartości manganu i żelaza. Stwierdzone przekroczenia są niewielkie i zdaniem PPIS w Skierniewicach są możliwe do usunięcia w ciągu 30 dni poprzez odpowiednią eksploatację istniejących urządzeń uzdatniających.

Na podstawie powyższego, po rozpatrzeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów, postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach, ul. Piłsudskiego 33 96-100 Skierniewice w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Skierniewice  
96 – 100 Skierniewice, ul. Reymonta 23
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Skierniewicach  
mgr Barbara Wieteska