



RŁK p. Podkaniste  
OST

RGU P33. 1. 14. 2022.

Nasz znak: PPIS.HS.9020.2.21.4.2022.AK

Skierniewice, dnia 22 kwietnia 2022 r.

URZĄD GMINY SKIERNIEWICE  
W ŻELAZNEJ  
2022 -04- 26  
Ilość zał. .... podpis .....  
L. dz. .... 3572

Gmina Skierniewice  
ul. Reymonta 23  
96-100 Skierniewice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**stwierdza**  
**przydatność wody wodociągu Józefatów do spożycia**

**UZASADNIENIE**

Jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu Józefatów czyli Gmina Skierniewice przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skierniewicach wyniki badania próbek wody uzdatnionej, pobranych w dniu:

- 07.03.2022 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody oraz z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Żelaznej, sprawozdania z badań z dnia 11.03.2022 r. nr 505/2022-W-1 i nr 505/2022-W-2,

- 29.03.2022 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody oraz z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Żelaznej, sprawozdania z badań z dnia 01.04.2022 r. nr 728/2022-W-1 i nr 728/2022-W-2,

12.04.2022 r. z wyjścia na sieć w stacji uzdatniania wody oraz z punktu na sieci w budynku Szkoły Podstawowej w Żelaznej, sprawozdania z badań z dnia 13.04.2022 r. nr 872/2022-W-1, nr 872/2022-W-2 i nr 872/2022-W-3.

Badania zostały wykonane w zakresie parametrów grupy A w ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu uzgodnionego z PPIS w Skierniewicach oraz dodatkowo w celu potwierdzenia działań naprawczych.

Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki analiz parametrów z powyższych sprawozdań, a także wyniki innych wcześniejszych badań wykonywanych w ramach kontroli wewnętrznej, jak i bieżącego nadzoru prowadzonego przez inspekcję sanitarną stwierdza się, że jakość wody wodociągu Józefatów odpowiada wymaganym parametrom jakości określonym w/w rozporządzeniem i jest przydatna do spożycia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Skierniewicach

mgr inż. Justyna Łukasik

niepodlega