



PK
P. Podlaski
SP


PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SKIERNIEWICACH

96-100 Skierniewice, ul. Piłsudskiego 33, woj. łódzkie

Tel. Cen.: 468334600, 468334685. Fax 468333021. e-mail: psse.skierniewice@pis.gov.pl, www.psse.skierniewice.com.pl

Rek 4033.1.7.2013

Nasz znak: PSSE-ON-HS-485/31/13



Wójt
Gminy Skierniewice

ul. Reymonta 23
96-100 Skierniewice



AB 540



ODDZIAŁ LABORATORYJNY
PSSE W SKIERNIEWICACH
posiada akredytację
Polskiego Centrum
Akredytacji.
Certyfikat Nr AB 540

Dziedziny badań:

- Badania akustyczne i hałasu - w tym spowodowanego przez drgania.
- Badania biologiczne i biochemiczne.
- Badania chemiczne, analityka chemiczna.
- Badania mikrobiologiczne.
- Badania właściwości fizycznych.

Obiekty badań:

- Obiekty i materiały biologiczne.
- Próbkі środowiskowe: powietrze, woda.
- Wyroby konsumpcyjne, w tym żywność.

Szczegółowy wykaz akredytowanych badań zawarty jest w Zakresie Akredytacji Nr AB 540, dostępny na stronach:
www.pca.gov.pl
www.psse.skierniewice.com.pl

Na podstawie § 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) oraz sprawozdań z badań próbek wody przeznaczonej do spożycia wykonanych z urzędu w 2012 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach przedstawia roczne oceny jakości wody w wodociągach zaopatrzenia zbiorowego oraz ocenę obszarową jakości wody do spożycia w 2012r. dla Gminy Skierniewice:

Oceny jakości wody wodociągów zaopatrzenia zbiorowego.

1. Wodociąg Józefatów

- Z urzędu przeprowadzono 5 kontroli jakości wody, pobierając 6 próbek do analiz. Urząd Gminy eksploatujący wodociąg przedstawił także wyniki analiz próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej.
- W żadnej z próbek nie stwierdzono przekroczeń oznaczanych parametrów jakości.

2. Wodociąg Dębowa Góra

- Z urzędu przeprowadzono 5 kontroli jakości wody, pobierając 6 próbek do analiz. Urząd Gminy eksploatujący wodociąg przedstawił także wyniki analiz próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej.
- W żadnej z próbek nie stwierdzono przekroczeń oznaczanych parametrów jakości.

3. Wodociąg Skierniewice

- Z urzędu przeprowadzono 13 kontroli jakości wody, pobrano 62 próbki, w tym 6 próbek na terenie Gminy Skierniewice. Zakład eksploatujący wodociąg prowadził kontrolę wewnętrzną zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Skierniewicach harmonogramem. Wyniki badań z kontroli wewnętrznej były przekazywane do wiadomości inspekcji sanitarnej.
- W próbkach wody podawanej na sieć ze stacji uzdatniania oraz pobieranych na terenie Gm. Skierniewice nie stwierdzono przekroczeń parametrów jakości.

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia w 2012r. dla Gminy Skierniewice

1. Producenci i odbiorcy wody

Lp.	producenci wody zaopatrujący ludność	wielkość produkcji wody (średnioroczna m ³ /d)	liczba ludności zaopatrywana w wodę
1.	Gmina Skierniewice ul. Reymonta 23 96-100 Skierniewice	341,1	2770*
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp. z o.o. Mokra Prawa 30 96-100 Skierniewice	--- **	4100*

* - dane szacunkowe

** - produkcja poza obszarem Gminy Skierniewice

2. Jakość wody

Na terenie gminy funkcjonują 3 wodociągi dostarczające zbiorowo wodę do spożycia. W 2012r., woda dostarczana odbiorcom była dobrej jakości. Na terenie Skierniewic w nielicznych próbkach stwierdzane były lokalnie zanieczyszczenia wtórne pogarszające parametry organoleptyczne. Nie zanotowano tego typu sytuacji u konsumentów na obszarze Gminy Skierniewice.


Nie stwierdzono wystąpienia przypadku skażenia bakteriologicznego wody.

Na koniec roku woda z wszystkich wodociągów posiadała ważne stwierdzenia PPIS o przydatności do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.

3. Postępowania administracyjne i działania naprawcze.

PPIS w Skierniewicach nie prowadził w 2012r. postępowań administracyjnych dot. poprawy jakości wody z wodociągów zaopatrzenia zbiorowego lub poprawy stanu sanitarno-technicznego budynków i urządzeń stacji wodociągowych w odniesieniu do obszaru Gminy Skierniewice.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Skierniewicach


mgr Barbara Wieteska