

Skierniewice, dnia 23.03.2018r.

Nasz znak: RGK ZP 271.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Dot.:
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie pn.:

ROZBUDOWA BUDYNKU HANDLOWEGO NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA DZIAŁCE NR EW. 1564 WE WSI MIEDNIEWICE, GM. SKIERNIEWICE.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło w dniu 22.03.2018r., pismo (e-mail) z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii dot. ww. postępowania:

Prosimy o odpowiedź na pytania dotyczące przetargu "Budowa budynku handlowego na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą na działce ew 1564 we wsi Miedniewice"

Pytania.

1. prosimy o podanie koloru stolarki,
2. w opisie stolarki okiennej jest podana szyba bezpieczna od wewnątrz - czy ma być zastosowana dla wszystkich okien? Jeśli nie to prosimy o podanie tych pozycji w których ma być zastosowana szyba bezpieczna od wewnątrz
3. jaki ma być współczynnik przenikania okien?
4. czy stosować nawiewniki w oknach?

Odpowiedzi.

- Ad1. Kolor stolarki okiennej - biały
Ad2. Szklone szkłem bezpiecznym dół drzwi
Dz1, Dz2, D1 ora OB1
Ad3 Współczynnik przenikania okien $U=1,1 W(m2*K)$
Ad4 Nie


WÓJT
Dominik Moskwa